



LEGENDA

	DISJUNTOR MONOFÁSICO
	CONDUTOR NEUTRO
	CONDUTOR FASE
	CONDUTOR RETORNO
	FIO TERRA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	QUADRO DE MEDIÇÃO
	PONTO DE LUZ NO TETO
	TOMADA A 2.10m DE ALTURA
	TOMADA A 1.10m DE ALTURA
	TOMADA A 0.30m DE ALTURA
	INTERRUPTOR SIMPLS
	INTERRUPTOR 2 TECLAS

PLANTA BAIXA ELÉTRICO
ESC: 1/50

QUADRO DE CARGAS / DIMENS.

CIRCUITO ILUMINA. TOMADAS		5500		POT. TOTAL	DISJ.	FIO	ELETRODUTO		
N.	400	100	100	300					
01	24	01	05	00	00	10200	30	6.0	19
02		06	04	02	00	1600	15	2.5	19
03		02	00	06	00	2000	15	2.5	19
04		02	00	06	00	2000	15	2.5	19
05		06	02	02	00	1400	15	2.5	19
06		00	00	00	01	5500	30	6.0	19
07		00	00	00	01	5500	30	6.0	19
08		00	00	00	01	5500	30	6.0	19
09		00	00	00	01	5500	30	6.0	19
				39200	50	16	32		
NUMERO DE FASES=				3	ATERRAMENTO=	16	mm2	- COBRE NU	

OBS: SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO 2,5mm
 OBS: SUBSTITUIÇÃO 10 LÂMPARAS TIPO SPOT DE SOBREPOR
 OBS: SUBSTITUIÇÃO 10 LÂMPADAS 15W

OBS: SUBSTITUIÇÃO DE 07 REATORES S/ REFLETOR
 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE 07 LÂMPADAS DE 400W

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
 ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

<p>Dorival Borge Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Bisaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Vieira - SC Fone 5660255</p>	<p>TÍTULO</p> <p>REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES</p>	<p>PRANCHA</p> <p>7a</p>	
	<p>REFERENCIA</p> <p>PLANTA BAIXA ELÉTRICO BARRACÃO 1</p>		
	<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>P.M. IOMERE</p>	<p>ASSINATURA</p>	
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>JEAN MARCELO ZIERO ARQ. E URB. CAU/BR A32454-0</p>	<p>ASSINATURA</p>	
	<p>DESENHO</p> <p>ARQ. JEAN</p>	<p>ESCALA</p> <p>INDICADA</p> <p>DATA</p> <p>AGO/2019</p>	<p>PREFEITURA</p>