


PLANTA BAIXA PAVTO TERREO
ESC. 1 / 100
A=1920,54m2



PLANTA BAIXA PTVO. INFERIOR
ESC. 1 / 100
A=225,59m2
(OBS: ESTE PAVTO ESTÁ DESATIVADO)

SIMBOLOGIA LEGENDA

	100 - 10L - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA O SINALIZADO
	100-ARG - EXTINTOR DE GAS CARBONICO O SINALIZADO NA PAREDE
	100-ARG - EXTINTOR DE GAS CARBONICO O SINALIZADO NA PAREDE
	PLACA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL "LUMINOSA"
	PLACA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL O SETA DE DIRECÃO "LUMINOSA"
	BLOCO AUTONOMO DE LUZ DE EMERGENCIA C/ 2 FARCOS DE 30W/10Vh CADA AUTONOMO DE 2 HORAS
	BLOCO AUTONOMO DE LUZ DE EMERGENCIA C/ LAMPADA PL-59W/10Vh AUTONOMO DE 2 HORAS
	ACIONADOR DE ALARME TIPO QUEBRA-VIDRO O SIRENE CONSOLIDADA 30Wx6 INICIAÇÃO VISUAL 120 x 180 DO PRISO ACABADO
	CONTROLO DE SIRENE AUTOMATICA CONTORNADA 270x100x120x200Vh VOZ COM INDICADOR DE LOCALS PROTEGIDOS E DEFECTOS DO SISTEMA
	POSIBILIDADE DE ACOIONAMENTO DE TODOS OS ALARMES TEMPORIZADOR COM TEMPO MAXIMO DE RETARDO DE 3MIN. COMUTACÃO DE FONTE AUTOMATICA
	DETECTOR DE FUMACA - IONIZ.
	SISTEMA DE ALARME - FIACAO
	PLANTA DE EMERGENCIA EXTERNA
	PLANTA DE EMERGENCIA INTERNA
	FARRA ADESSA ANTIDERRAMANTE
	SINALIZACAO DE DECORAÇÃO IRREGULARES
	PROTECTOR DE SIRENE AUTOMATICA CONTORNADA 270x100x120x200Vh VOZ COM INDICADOR DE LOCALS PROTEGIDOS E DEFECTOS DO SISTEMA
	POSIBILIDADE DE ACOIONAMENTO DE TODOS OS ALARMES TEMPORIZADOR COM TEMPO MAXIMO DE RETARDO DE 3MIN. COMUTACÃO DE FONTE AUTOMATICA
	DETECTOR DE FUMACA - IONIZ.

NOTA: OS ALARMES SINALIZAM DO TIPO SIRENE E LAMPADA DE CARRANPA, COM INDICADORES VISUAIS DE RISCO MEDIO ELEVADO.

OBS: O GRANDE E UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EVENTOS ESPORTIVOS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

 Rui Ribes Neto Presidente Odívar Clóvis Biscaia Secretário Executivo Av. Manoel Ruybe, 99 Videira - SC Telefone 3566 0255	TÍTULO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO QUADRA DE ESPORTES DE IOMERÊ	BRANCHA 02
	PROPRIETÁRIO PREF. MUN. DE IOMERÊ C.N.P.J.: 01.612.744/0001-20	ASSINATURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO JEAN MARCELO ZIERO CAU/BR: A32454-D	ASSINATURA	
DESENHO JEAN	ESCALA INDICADA	ENDEREÇO RUA LUÍZ NORA, N° 0 - CENTRO IOMERÊ - SC
	DATA JUN/2019	